



Délivré en extension du Procès Verbal de Classement
d'origine N° P105115 - DE/2 et annexes,
valable 5 ans à dater du 17 mai 2013.

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 17 mai 2013

N° P120490 - DE/1

Matériau présenté par :

ANTALIS INTERNATIONAL
Marketing Department
8 rue de Seine
92100 BOULOGNE - BILLANCOURT

Marque commerciale :

WALK & WALL

Description sommaire :

Composition globale : Film vinylique ignifugé dans la masse, à base textile, recouvert
d'adhésif à base acrylique

Application :

Masse : (358) g/m²

Epaisseur : (0,1 ± 0,05) mm

Coloris : Blanc

Rapport d'essais :

Nature des essais : N° P105115 - DE/2 du 17 mai 2013

NF P 92-507 (Février 2004)

Essai par rayonnement NF P 92-501 (Décembre 1995).

Classement :

M1

ADHÉSIVÉ SUR TOUT SUPPORT M0 NON ISOLANT

VALABLE POUR TOUTE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'EST PAS SOUMIS AU MARQUAGE CE

Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITÉE A PRIORI

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° P105115 - DE/2.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page.

Trappes, le 13 janvier 2014



Accréditation
N° 1-0606
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

La Responsable de l'essai

Emilie DENIAU